Município de Vila Nova da Barquinha

Programa de Controlo de Qualidade da Água

Sistema de Abastecimento de Vila Nova da Barquinha – ZA1
4º Trimestre (Dezembro) de 2008

Parâmetros CR1	*Valor paramétrico*	*Análises Realizadas*			*Nº análises previstas*	*Nº análises realizadas*	*% realizadas)*	*Valor Max*	*Valor min*	*% que cumpre*	*Observações*
Ecoli	0	0	0	0	*3*	*3*	*100%*	*0*	*0*	*100%*	
Bactérias Coliformes	0	0	0	0	*3*	*3*	*100%*	*0*	*0*	*100%*	
Desinfectante residual	----	0,4	<0,1(Lq)	0,2	*3*	*3*	*100%*	*0,4*	<0,1(Lq)	---	

Parâmetros CR2	*Valor paramétrico*	*Análises Realizadas*			*Nº análises previstas*	*Nº analises realizadas*	*% realizadas*	*Valor Max*	*Valor min*	*% que cumpre*	*Observações*
		10-12-08									
Amónio	0,50	<0,04(Lq)			*1*	*1*	*100%*	0	0	*100%*	
Cheiro	3	0			*1*	*1*	*100%*	0	0	*100%*	
Sabor	3	0			*1*	*1*	*100%*	0	0	*100%*	
Alumínio	200	39			*1*	*1*	*100%*	39	39	*100%*	
Clostridium perfringens	0	0			1	1	100%	0	0	100%	
Condutividade	2500	114			*1*	*1*	*100%*	114	114	*100%*	
Nitritos	0,5										
Cor	20	<2,0(Lq)			*1*	*1*	*100%*	0	0	*100%*	
Nº Colónias a 22º C	S/alteração anormal	0			*1*	*1*	*100%*	0	0	*100%*	
Nº Colónias a 36º C	S/alteração anormal	0			*1*	*1*	*100%*	0	0	*100%*	
Manganês	50	<1,0(Lq)			*1*	*1*	*100%*	0	0	*100%*	
Oxidabilidade	5	2,2			*1*	*1*	*100%*	2,2	2,2	*100%*	
PH	6,5 a 9,0	8,4			*1*	*1*	*100%*	8,4	8,4	*100%*	
Turvação	4	<0,4(Lq)			*1*	*1*	*100%*	0	0	*100%*	

Parâmetros CI	*Valor paramétrico*	*Análises Realizadas*			*Nº análises previstas*	*Nº análises realizadas*	*% realizadas)*	*Valor Max*	*Valor min*	*% que cumpre*	*Observações*
Chumbo	25										
Cobre	2										
Magnésio	---										
Dureza total	---										
Cálcio	250										
Enterococos	0										
Ferro	200										
Níquel	20										
Benzo(a)pireno	0.010										
Benzo(b)fluoranteno	---										
Benzo(k)floranteno	---										
Benzo(ghi)perileno	---										
Indeno(1,2,3-cd)pireno	---										
Clorofórmio	---										
Bromofórmio	---										
Bromodiclorometano	---										
Dibromoclorometano	---										