Município de Vila Nova da Barquinha

Programa de Controlo de Qualidade da Água

Sistema de Abastecimento de Vila Nova da Barquinha – ZA1
3º Trimestre (Agosto) de 2008

Parâmetros CR1	*Valor paramétrico*	*Análises Realizadas*			*Nº análises previstas*	*Nº análises realizadas*	*% realizadas)*	*Valor Max*	*Valor min*	*% que cumpre*	*Observações*
		12-08-09	12-08-09	26-08-09							
Ecoli	0	0	0	0	*3*	*3*	*100%*	*0*	*0*	*100%*	
Bactérias Coliformes	0	0	0	0	*3*	*3*	*100%*	*0*	*0*	*100%*	
Desinfectante residual	----	<2,0(Lq)	0,2	<0,2(Lq)	*3*	*3*	*100%*	*0,2*	<2,0(Lq)	---	

Parâmetros CR2	*Valor paramétrico*	*Análises Realizadas*			*Nº análises previstas*	*Nº analises realizadas*	*% realizadas*	*Valor Max*	*Valor min*	*% que cumpre*	*Observações*
		12-08-09									
Amónio	0,50	<0,04(Lq)			*1*	*1*	*100%*	0	0	*100%*	*1*
Cheiro	3	0			*1*	*1*	*100%*	0	0	*100%*	*1*
Sabor	3	0			*1*	*1*	*100%*	0	0	*100%*	*1*
Alumínio	200	32			*1*	*1*	*100%*	32	32	*100%*	*1*
Clostridium perfringens	0	0			1	1	100%	0	0	100%	1
Condutividade	2500	118			*1*	*1*	*100%*	118	118	*100%*	*1*
Nitritos	0,5										
Cor	20	<2,0(Lq)			*1*	*1*	*100%*	0	0	*100%*	*1*
Nº Colónias a 22º C	S/alteração anormal	6			*1*	*1*	*100%*	6	6	*100%*	*1*
Nº Colónias a 37º C	S/alteração anormal	0			*1*	*1*	*100%*	0	0	*100%*	*1*
Manganês	50	2,4			*1*	*1*	*100%*	2,4	2,4	*100%*	*1*
Oxidabilidade	5	<1,0(Lq)			*1*	*1*	*100%*	0	0	*100%*	*1*
PH	6,5 a 9,0	8,9			*1*	*1*	*100%*	8,9	8,9	*100%*	*1*
Turvação	4	0,9			*1*	*1*	*100%*	0,9	0,9	*100%*	*1*

Parâmetros CI	*Valor paramétrico*	*Análises Realizadas*			*Nº análises previstas*	*Nº análises realizadas*	*% realizadas)*	*Valor Max*	*Valor min*	*% que cumpre*	*Observações*
Chumbo	25										
Cobre	2										
Magnésio	---										
Dureza total	---										
Cálcio	250										
Enterococos	0										
Ferro	200										
Níquel	20										
Benzo(a)pireno	0.010										
Benzo(b)fluoranteno	---										
Benzo(k)floranteno	---										
Benzo(ghi)perileno	---										
Indeno(1,2,3-cd)pireno	---										
Clorofórmio	---										
Bromofórmio	---										
Bromodiclorometano	---										
Dibromoclorometano	---										