Município de Vila Nova da Barquinha

Programa de Controlo de Qualidade da Água

Sistema de Abastecimento de Vila Nova da Barquinha – ZA1
3º Trimestre (Setembro) de 2009

Parâmetros CR1	*Valor paramétrico*	*Análises Realizadas*			*Nº análises previstas*	*Nº análises realizadas*	*% realizadas)*	*Valor Max*	*Valor min*	*% que cumpre*	*Observações*
		09-09-09	09-09-09	23-09-09							
Ecoli	0	0	0	0	*3*	*3*	*100%*	*0*	*0*	*100%*	
Bactérias Coliformes	0	0	0	0	*3*	*3*	*100%*	*0*	*0*	*100%*	
Desinfectante residual	----	0,2	<0,2(Lq)	<0,2(Lq)	*3*	*3*	*100%*	*0,2*	<0,2(Lq)	---	

Parâmetros CR2	*Valor paramétrico*	*Análises Realizadas*			*Nº análises previstas*	*Nº analises realizadas*	*% realizadas*	*Valor Max*	*Valor min*	*% que cumpre*	*Observações*
			09-09-09								
Amónio	0,50		0,04		*1*	*1*	*100%*	0	0	*100%*	
Cheiro	3		0		*1*	*1*	*100%*	0	0	*100%*	
Sabor	3		0		*1*	*1*	*100%*	0	0	*100%*	
Alumínio	200		28		*1*	*1*	*100%*	28	28	*100%*	
Clostridium perfringens	0		0		1	1	100%	0	0	100%	
Condutividade	2500		115		*1*	*1*	*100%*	115	115	*100%*	
Nitritos	0,5		<0,04(Lq)		*1*	*1*	100%	0	0		
Cor	20		<2,0(Lq)		*1*	*1*	*100%*	0	0	*100%*	
Nº Colónias a 22º C	S/alteração anormal		0		*1*	*1*	*100%*	0	0	*100%*	
Nº Colónias a 37º C	S/alteração anormal		0		*1*	*1*	*100%*	0	0	*100%*	
Manganês	50		<1,0(Lq)		*1*	*1*	*100%*	0	0	*100%*	
Oxidabilidade	5		1,3		*1*	*1*	*100%*	1,3	1,3	*100%*	
PH	6,5 a 9,0		7,3		*1*	*1*	*100%*	7,3	7,3	*100%*	
Turvação	4		<0,4(Lq)		*1*	*1*	*100%*	0	0	*100%*	

Parâmetros CI	*Valor paramétrico*	*Análises Realizadas*			*Nº análises previstas*	*Nº análises realizadas*	*% realizadas)*	*Valor Max*	*Valor min*	*% que cumpre*	*Observações*
Chumbo	25										
Cobre	2										
Magnésio	---										
Dureza total	---										
Cálcio	250										
Enterococos	0										
Ferro	200										
Níquel	20										
Benzo(a)pireno	0.010										
Benzo(b)fluoranteno	---										
Benzo(k)floranteno	---										
Benzo(ghi)perileno	---										
Indeno(1,2,3-cd)pireno	---										
Clorofórmio	---										
Bromofórmio	---										
Bromodiclorometano	---										
Dibromoclorometano	---										
Tri-halometanos Totais	150										