Município de Vila Nova da Barquinha

Programa de Controlo de Qualidade da Água

Sistema de Abastecimento de Vila Nova da Barquinha – ZA1
4º Trimestre (Novembro) de 2009

Parâmetros CR1	*Valor paramétrico*	*Análises Realizadas*			*Nº análises previstas*	*Nº análises realizadas*	*% realizadas)*	*Valor Max*	*Valor min*	*% que cumpre*	*Observações*
		11-11-09	11-11-09	25-11-08							
Ecoli	0	0	0	0	*3*	*3*	*100%*	*0*	*0*	*100%*	
Bactérias Coliformes	0	0	3	0	*3*	*3*	*100%*	*3*	*0*	*100%*	
Desinfectante residual	----	<0,2(Lq)	0,3	0,2	*3*	*3*	*100%*	0,3	0	---	

Parâmetros CR2	*Valor paramétrico*	*Análises Realizadas*			*Nº análises previstas*	*Nº analises realizadas*	*% realizadas*	*Valor Max*	*Valor min*	*% que cumpre*	*Observações*
		11-11-09									
Amónio	0,50	0,12			*1*	*1*	*100%*	0,12	0,12	*100%*	
Cheiro	3	0			*1*	*1*	*100%*	0	0	*100%*	
Sabor	3	0			*1*	*1*	*100%*	0	0	*100%*	
Alumínio	200	38			*1*	*1*	*100%*	38	38	*100%*	
Clostridium perfringens	0	0			1	1	100%	0	0	100%	
Condutividade	2500	109			*1*	*1*	*100%*	109	109	*100%*	
Nitritos	0,5										
Cor	20	<2,0(Lq)			*1*	*1*	*100%*	0	0	*100%*	
Nº Colónias a 22º C	S/alteração anormal	0			*1*	*1*	*100%*	0	0	*100%*	
Nº Colónias a 36º C	S/alteração anormal	0			*1*	*1*	*100%*	0	0	*100%*	
Manganês	50	<5(Lq)			*1*	*1*	*100%*	0	0	*100%*	
Oxidabilidade	5	2,4			*1*	*1*	*100%*	2,4	2,4	*100%*	
PH	6,5 a 9,0	7,2			*1*	*1*	*100%*	7,2	7,2	*100%*	
Turvação	4	0,8			*1*	*1*	*100%*	0,8	0,8	*100%*	

Parâmetros CI	*Valor paramétrico*	*Análises Realizadas*			*Nº análises previstas*	*Nº análises realizadas*	*% realizadas)*	*Valor Max*	*Valor min*	*% que cumpre*	*Observações*
Chumbo	25										
Cobre	2										
Magnésio	---										
Dureza total	---										
Cálcio	250										
Enterococos	0										
Ferro	200										
Níquel	20										
Benzo(a)pireno	0.010										
Benzo(b)fluoranteno	---										
Benzo(k)floranteno	---										
Benzo(ghi)perileno	---										
Indeno(1,2,3-cd)pireno	---										
Clorofórmio	---										
Bromofórmio	---										
Bromodiclorometano	---										
Dibromoclorometano	---										