Município de Vila Nova da Barquinha

Programa de Controlo de Qualidade da Água

Sistema de Abastecimento de Vila Nova da Barquinha – ZA1
1º Trimestre (Fevereiro) de 2010

Parâmetros CR1	*Valor paramétrico*	*Análises Realizadas*			*Nº analises previstas*	*Nº analises realizadas*	*% realizadas*	*Valor Max*	*Valor min*	*% que cumpre*	*Observações*
		03-02-10	03-02-10	17-02-10							
Ecoli	0	0	0	0	*3*	*3*	*100%*	*0*	*0*	*100%*	
Bactérias Coliformes	0	0	0	0	*3*	*3*	*100%*	*0*	*0*	*100%*	
Desinfectante residual	----	0,5	0,8	0,2	*3*	*3*	*100%*	*0,8*	*0.2*	--	

Parâmetros CR1	*Valor paramétrico*	*Análises Realizadas*			*Nº analises previstas*	*Nº analises realizadas*	*% realizadas*	*Valor Max*	*Valor min*	*% que cumpre*	*Observações*
		03-02-10									
Amónio	0,50	<0,04(Lq)			*1*	*1*	*100%*	0	0	*100%*	
Cheiro	3	<3			*1*	*1*	*100%*	0	0	*100%*	
Sabor	3	<3			*1*	*1*	*100%*	0	0	*100%*	
Alumínio	200	20			*1*	*1*	*100%*	20	20	*100%*	
Clostridium perfringens	0	0			*1*	*1*	*100%*	0	0	*100%*	
Condutividade	2500	117			*1*	*1*	*100%*	117	117	*100%*	
Nitritos	0,5										
Cor	20	6			*1*	*1*	*100%*	6	6	*100%*	
Nº Colónias a 22º C	S/alteração anormal	0			*1*	*1*	*100%*	0	0	*100%*	
Nº Colónias a 37º C	S/alteração anormal	0			*1*	*1*	*100%*	0	0	*100%*	
Manganês	50	3,0			*1*	*1*	*100%*	3	3	*100%*	
Oxidabilidade	5	1,3			*1*	*1*	*100%*	1,3	1,3	*100%*	
PH	6,5 a 9,0	8,0			*1*	*1*	*100%*	8	8	*100%*	
Turvação	4	0,4			*1*	*1*	*100%*	0	0	*100%*	

Parâmetros CI	*Valor paramétrico*	*Análises Realizadas*			*Nº análises previstas*	*Nº análises realizadas*	*% realizadas)*	*Valor Max*	*Valor min*	*% que cumpre*	*Observações*
Chumbo	25										
Cobre	2										
Magnésio	---										
Dureza total	---										
Cálcio	250										
Enterococos	0										
Ferro	200										
Níquel	20										
Benzo(a)pireno	0.010										
Benzo(b)fluoranteno	---										
Benzo(k)floranteno	---										
Benzo(ghi)perileno	---										
Indeno(1,2,3-cd)pireno	---										
Clorofórmio	---										
Bromofórmio	---										
Bromodiclorometano	---										
Dibromoclorometano	---										