



CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DA BARQUINHA

EDITAL

RUI CONSTANTINO MARTINS, Vereador da Câmara Municipal do Concelho de Vila Nova da Barquinha. -----

TORNA PÚBLICO os resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade da qualidade da água de consumo humano, de acordo com o decreto-lei nº 306/2007 de 27 de Agosto. -----

Para constar e devidos efeitos, se publica este Edital e outros de igual teor que vão ser afixados nos lugares públicos do costume. -----

Vila Nova da Barquinha, 27 de Janeiro de 2015

O Vereador

Rui Constantino Martins

Município de Vila Nova da Barquinha

Programa de Controlo de Qualidade da Água

Sistema de Abastecimento de Vila Nova da Barquinha – ZA1
4º Trimestre (Outubro) de 2014

Parâmetros CR1	Valor paramétrico	Análises Realizadas			Nº análises previstas	Nº análises realizadas	% realizadas)	Valor Max	Valor min	% que cumpre	Observações
		08-10-14	22-10-14								
E.coli	0	0	0		2	2	100%	0	0	100%	
Bactérias Coliformes	0	0	0		2	2	100%	0	0	100%	
Desinfetante residual	----	< 0,1/l (a)	0,4		2	2	100%	0,4	0	100%	

Parâmetros CR2	Valor paramétrico	Análises Realizadas			Nº análises previstas	Nº análises realizadas	% realizadas	Valor Max	Valor min	% que cumpre	Observações
		08-10-14									
Amónio	0,50	<0,04(Lq)			1	1	100%	0	0	100%	
Cheiro	3	<1			1	1	100%	0	0	100%	
Sabor	3	<1			1	1	100%	0	0	100%	
Alumínio	200	20			1	1	100%	20	20	100%	
Clostridium perfringens	0	0			1	1	100%	0	0	100%	
Condutividade	2500	111			1	1	100%	111	111	100%	
Nitritos	0,5										
Cor	20	3,3			1	1	100%	3,3	3,3	100%	
Nº Colónias a 22º C	S/alteração anormal	0			1	1	100%	0	0	100%	
Nº Colónias a 36º C	S/alteração anormal	0			1	1	100%	0	0	100%	
Manganês	50	1,8			1	1	100%	1,8	1,8	100%	
Oxidabilidade	5	1,3			1	1	100%	1,3	1,3	100%	
PH	6,5 a 9,0	8,5			1	1	100%	8,5	8,5	100%	
Turvação	4	4,4			1	1	100%	4,4	4,4	100%	

[illegible]

Município de Vila Nova da Barquinha

Programa de Controlo de Qualidade da Água

Sistema de Abastecimento de Vila Nova da Barquinha – ZA1
4º Trimestre (Novembro) de 2014

Parâmetros CR1	Valor paramétrico	Análises Realizadas			Nº análises previstas	Nº análises realizadas	% realizadas)	Valor Max	Valor min	% que cumpre	Observações
		05-11-14	19-11-14								
Ecolí	0	0	0		2	2	100%	0	0	100%	
Bactérias Coliformes	0	0	0		2	2	100%	0	0	100%	
Desinfetante residual	----	0,3	0,4		2	2	100%	0,4	0,3	100%	

Parâmetros CR2	Valor paramétrico	Análises Realizadas			Nº análises previstas	Nº análises realizadas	% realizadas	Valor Max	Valor min	% que cumpre	Observações
		05-11-14									
Amónio	0,50	<0,04(Lq)			1	1	100%	0	0	100%	
Cheiro	3	<1			1	1	100%	0	0	100%	
Sabor	3	<1			1	1	100%	0	0	100%	
Alumínio	200	7,8e+1			1	1	100%	7,8e+1	7,8e+1	100%	
Clostridium perfringens	0	0			1	1	100%	0	0	100%	
Condutividade	2500	113			1	1	100%	113	113	100%	
Nitritos	0,5										
Cor	20	2,7			1	1	100%	2,7	2,7	100%	
Nº Colónias a 22º C	S/alteração anormal	0			1	1	100%	0	0	100%	
Nº Colónias a 36º C	S/alteração anormal	0			1	1	100%	0	0	100%	
Manganês	50	1,1			1	1	100%	1,1	1,1	100%	
Oxidabilidade	5	2,3			1	1	100%	2,3	2,3	100%	
PH	6,5 a 9,0	7,5			1	1	100%	7,5	7,5	100%	
Turvação	4	1,9			1	1	100%	1,9	1,9	100%	

[illegible]

Município de Vila Nova da Barquinha

Programa de Controlo de Qualidade da Água

Sistema de Abastecimento de Vila Nova da Barquinha – ZA1
4º Trimestre (Dezembro) de 2014

Parâmetros CR1	Valor paramétrico	Análises Realizadas			Nº análises previstas	Nº análises realizadas	% realizadas	Valor Max	Valor min	% que cumpre	Observações
		10-12-14	22-12-14								
E. coli	0	0	0		2	2	100%	0	0	100%	
Bactérias Coliformes	0	0	0		2	2	100%	0	0	100%	
Desinfetante residual	----	0.5	0.5		2	2	100%	0.5	0.5	100%	

Parâmetros CR2	Valor paramétrico	Análises Realizadas			Nº análises previstas	Nº análises realizadas	% realizadas	Valor Max	Valor min	% que cumpre	Observações
Amónio	0,50						100%			100%	
Cheiro	3						100%			100%	
Sabor	3						100%			100%	
Alumínio	200						100%			100%	
Clostridium perfringens	0						100%			100%	
Condutividade	2500						100%			100%	
Nitritos	0,5										
Cor	20						100%			100%	
Nº Colónias a 22° C	S/alteração anormal						100%			100%	
Nº Colónias a 36° C	S/alteração anormal						100%			100%	
Manganês	50						100%			100%	
Oxidabilidade	5						100%			100%	
PH	6,5 a 9,0						100%			100%	
Turvação	4						100%			100%	

[illegible]